

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ομάδα: Ηλιακοί θερμαντήρες νερού και δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού
Τομέας: Δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού
Αναφορά: Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 812/2013, παράρτημα IV, σημείο 2

Ημερομηνία: 30/9/2017

Λογότυπο ή επωνυμία κατασκευαστή:

ΗΛΙΟΑΚΜΙ S.A.

Ταυτότητα μοντέλου κατασκευαστή:

Λογότυπο: ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.
Τυπος: ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Μοντελο: BL 150

Τεχνικές παραμετροι:

Περιγραφή:	Συμβολο:	Ποσοτητα:	Μοναδα:
Καταταξη ενεργειακης αποδοσης:		C	-
Απωλειες σε στασιμοτητα	S =	76	W
Ογκος θερμικων απωλειων	psbsol =	1.69	W/K
Ολικος ογκος αποθηκευσης	V =	138	litres
Εφεδρικο τμημα του δοχειου αποθηκευσης	Vbu =	0	litres



ENERG
енергия · ενεργεια



HELIOAKMI S.A.

BL 150



76 W

138 L

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



Με το παρόν πιστοποιείται ότι η εταιρεία

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

79^ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας
32200 Ύπατο Θηβών
Ελλάδα

ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα **Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας**.

Πεδίο εφαρμογής:

Παραγωγή και εμπορία δοχείων ηλιακών θερμοσίφωνων και boilers.

Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου:

ISO 9001 : 2015

Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού	30551523
Ισχύει από	2018-08-31
Ισχύει έως	2021-08-30
Ημερομηνία πιστοποίησης	2018-08-31



DQS GmbH

Stefan Heinloth
Γενικός Διευθυντής



ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Βιομηχανία κατασκευής δοχείων παραγωγής θερμού νερού
79° ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32200, Υπάτο, Θηβα, ΕΛΛΑΔΑ.

Τηλ. (+30) 22620 72070-1 ☐ Φαξ (+30) 22620 72122

e-mail: solarnet@otenet.gr • URL: www.solarnet.gr

Δηλώση Συμμορφωσης **ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ:** Εφαρμογή Βελτιστων Τεχνικων Κανονων, στην κατασκευη δοχειων παραγωγης θερμου-ψυχρου νερου.

Όλοι οι τυποί δοχείων παραγωγής θερμού-ψυχρού νερού, που αναφέρονται κατωτέρω, συμμορφώνονται με το Άρθρο 3, παράγραφος 3, της ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, 97/23/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29^{ης} Μαΐου 1997. Έτσι τα προϊόντα αυτά, δεν υποχρεούνται να φέρουν την σημαση “CE” ή τον αριθμό πιστοποιημένου φορέα.

Τυποί Δοχείων παραγωγής θερμού-ψυχρού νερού:

BL0-150
BL0-200
BL0-300
BL0-420
BL0-500
BL0-800
BL0-1000

BL1-150
BL1-200
BL1-300
BL1-420
BL1-500
BL1-800
BL1-1000

BL2-150
BL2-200
BL2-300
BL2-420
BL2-500
BL2-800
BL2-1000

Υπογραφή: Χ. Παπαδοπούλος, Γενικός Διευθυντής

Υπάτο Θηβα, ΕΛΛΑΔΑ

1^η Ιουλίου 2009